



# 防 爆 合 格 证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证 号 CE21. 0155  
Certificate No.

产 品 名 称  
Name of Product  
型 号 及 规 格  
Type of Product  
防 爆 标 志  
Marking  
技 术 文 件  
Technical Documents  
图 号  
Drawing No.  
备 注  
Note (s)

点型复合式感烟感温火灾探测器

DC-9101 (IS)

Ex ib II C T6 Gb

Q/GST C083. 1-2010、Q/GST C083. 3-2010

F3. 780. 781

1. 本安参数:  $U_i: 28VDC$ ,  $I_i: 100mA$ ,  $P_i: 651mW$ ,  $C_i: 0\mu F$ ,  $L_i: 0mH$ 。
2. 产品使用环境温度:  $0^{\circ}C \leq T_a \leq +37.8^{\circ}C$ 。
3. 此产品必须与安装在安全区的关联设备连接, 关联设备参数见使用说明书。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

发 给: 海湾安全技术有限公司  
Issued to:

本证失效日期: 2026-10-19

Date of Expire:

发 证 日 期: 2021-10-19

Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

刘红光

国家防爆产品质量检验检测中心(天津)  
(石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心)  
National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)

注: 本证仅对与批准的审查认可文件和送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the documents approved and for the products that are in accord with samples tested and verified.

中心地址: 中国天津市丁字沽三号路 85 号

邮政编码: 300131

电话/传真: 022-26651066 / 26689116

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

E-mail: pcec@pcec.com.cn

<http://www.pcec.com.cn>



# CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

Certificate No.: CE21.0155

**Name of Product:** Intrinsically Safe Conventional Manual Call Point  
**Type of Product:** DC-9101 (IS)  
**Marking:** **Ex ib II C T6 Gb**  
**Technical Documents:** Q/GST C083.1-2010、Q/GST C083.3-2010  
**Drawing No.:** F3.780.781  
**Note (s):**  
1. ntrinsically safe parameters:  $U_i:28VDC$ ,  $I_i:100mA$ ,  $P_i:651mW$ ,  $C_i:0\mu F$ ,  $L_i:0mH$ .  
2. Ambient temperature:  $0^{\circ}C \leq T_a \leq +37.8^{\circ}C$ .  
3. This product must be connected to the associated apparatus which is mounted in the safe area. For the parameters of the associated apparatus see the manual.

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards:

GB 3836.1-2010 GB 3836.4-2010

**Issued to:** Gulf Security Technology Co.,Ltd.

**Date of Expire:** 2026-10-19

**Date of Issue:** 2021-10-19

Center seal



Director

刘红光

Liu Hongguang

**National Explosion-proof Product Quality Inspection and Testing Center (Tianjin)**  
**(Superision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry)**